

《消防安全設備檢修申報書》

場所名稱：桃園市大溪區仁善國民小學
場所地址：桃園市大溪區埔頂路2段109號
管理權人：游淑珍
電話：03-3801710

檢修機構：政洲消防器材工程有限公司
電話：(03)307-5588、(02)2938-3399
E-mail：fire.a5588@msa.hinet.net

檢修人員姓名：張廷輔
檢修人員證號：消士證字第2366號
電話：0937-843-489

(專業服務項目)

- ※工廠、大樓 消防設備 修繕工程、增設工程
- ※各類場所 消防設備 檢修、申報、修繕工程
- ※各類場所 建築物公共安全 申報、修繕工程
- ※各類消防器材、消防工程、設計施工
- ※專業滅火器更換藥劑
- ※代業主製作1.消防防護計劃書2.消防自衛編組
- ※專業銷售1.環保海龍滅火器2.防身器材、電擊棒

桃園市政府消防局消防安全設備檢修申報受理單

編號：205936

申報場所名稱		桃園市大溪區仁善國民小學			申報地址		桃園市大溪區仁善里埔頂路二段109號		
受理場所名稱		桃園市大溪區仁善國民小學			受理地址		桃園市大溪區仁善里埔頂路二段109號		
管理權人		游淑珍		場所類別	乙類	受理申報類別	2015年 全年度	管理權人 (或受託人) 簽章	網路申報免簽章 請參考電子簽章
項次	查核項目	查核結果 是否合格	查核內容						
一	消防安全設備檢修申報表	是 免填 免填 免填 免填 是	1. 申報表之基本資料是否填寫完備。 2. 管理權人是否簽章。 3. 使用執照與營利事業登記證之基本資料與影本是否相符。 4. 檢查人員或檢修專業機構之基本資料與證書影本是否相符。 5. 高層建築物或地下建築物是否由檢修專業機構辦理檢修。 6. 檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期（並指導其下次應檢修及申報之日期）。						
二	消防安全設備檢修報告書	免填 是 免填 是	1. 管理權人是否簽章。 2. 檢修人員之檢查日程是否合理。 3. 檢修人員是否簽章。 4. 是否勾選應檢修之消防安全設備，並核對是否檢附各項設備之檢查表。						
三	消防安全設備檢查表	是 是 是 是	1. 是否具有每半年一份外觀、性能檢查之檢修報告書及檢查結果表，每年一份綜合檢查之檢修報告書及檢查結果表。 2. 是否填寫使用之檢修器材。 3. 檢查表是否填寫完備。						
四	消防安全設備改善計畫書（檢修結果符合規定者免填）	是 是 是 是	1. 管理權人是否簽章。 2. 確認改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 3. 改善日期是否合理。						
五	消防安全設備檢修專業機構許可證書影本（高層建築物或地下建築物應檢附，其餘場所委託非專檢機構時免填）	免填 免填 免填 免填	1. 合格證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章、代表人簽章及「與正本相符」之印記。 2. 確認合格證書之有效期限。 3. 上網確認檢修人員是否為該檢修專業機構所屬之專責人員。						
六	檢修人員執照影本	免填 免填 免填	1. 檢修人員執照影本是否有專技人員核章，並蓋有「與正本相符」之印記。 2. 上網查詢該檢修人員是否為經核准登記之檢修人員。 3. 檢修人員達每三年應接受講習期限者，需附講習證明文件影本。						
七	使用執照影本（如為合法既存無使用執照或非法無使用執照者，本項免填）	是 是 是	1. 是否檢附使用執照影本。 2. 使用執照之地址與現場是否相符。 3. 依據使用執照登載之建照日期、用途、面積、樓層數，評估其中報之應檢修消防安全設備項目是否正確。						
八	營利事業登記證影本（非營業場所、違規營業或管理委員會整棟申報者，本項免填）	免填 免填 免填	1. 審查是否檢附營利事業登記證影本。 2. 營利事業登記證之場所名稱、地址是否與實際狀況資料相符。 3. 非營業場所或違規營業無營利事業登記證者免附。						
九	封面、目錄及裝訂格式	免填	封面、目錄是否符合消防安全設備檢修申報書製作暨消防安全設備檢查表填寫說明及範例之規定，是否以A4格式，並裝訂於左側（固定方式不限）。						
十	整棟申報，各區分所有權人是否一併申報（否：填寫未申報住戶於查核內容事項，仍受理申報），非整棟申報者免填寫	免填	填寫未配合申報之門牌號碼與樓層。						
十一	其他								
申報日期	2015/03/31	受理	第四大隊圳頂分隊			受理人員	網路申報免簽章		
受理日期	2015/03/31					簽章	請參考電子簽章		
受理結果	受理	單位	聯絡電話：3891892						

※消防署推廣分散申報，請配合下次檢修申報日期：

《消防安全設備檢修申報書》

申報年度：2015全年度

申報日期：2015/03/31

檢查日期：2015/03/27~2015/03/27

場所名稱：桃園市大溪區仁善國民小學

場所地址：桃園市大溪區仁善里埔頂路二段109號

管理權人：游淑珍

電子郵件：

電話：03-3801710

專技人員：張廷輔

證號：消士證字第2366號

地址：桃園市桃園區介壽路352號9樓

電話：03-3662788

案件聯絡：林先生 電話：03-3075588

消防安全設備檢修報告書

場所概要	場所名稱	桃園市大溪區仁善國民小學		
	場所地址	桃園市大溪區仁善里埔頂路二段109號		
	建物樓層	地下0樓/地上3樓	申報場所樓層	1F-3F
	使用執照字號	89桃縣工建執照字第0029號	使用執照用途	教室
	總樓地板面積	986.67	實際用途	學校教室
	構造	鋼筋混凝土	營利事業登記證	無
管理權人	姓名	游淑珍	證號	L22101****
	通訊處	桃園市大溪區仁善里埔頂路二段109號		
	戶籍地	桃園市平鎮區廣德街238巷37弄33號		
	電話	03-3801710	出生日期	1962/08/**
專技人員	姓名	張廷輔	證書字號	消士證字第2366號
	出生日期	1974/09/**	電話	03-3662788
	戶籍地	桃園市桃園區豐林里33鄰南豐街245號7樓之3		
	通訊處	桃園市桃園區介壽路352號9樓		
消防安全設備檢查表		附件類別	檢附資料	
消防安全設備種類及數量表		委託書	仁善國小_委託書	
滅火器設備有效期限		業主證件	仁善國小_身分證	
滅火器檢查表		使用執照	仁善國小_使用執照	
室內消防栓設備檢查表		平面圖	仁善國小_平面圖A棟	
火警自動警報設備檢查表		平面圖	仁善國小_平面圖B棟	
火警自動警報設備檢查表(附表一)		平面圖	仁善國小_平面圖前棟	
緊急廣播設備檢查表				
標示設備檢查表				
避難器具檢查表				
緊急照明設備檢查表				
緊急照明設備檢查表(附表:照明燈)				

消防安全設備改善計畫書

預定完成期限：2015/04/27

【滅火器檢查表】

1. 乾粉滅火器失壓：1F*2支、2F*3支，建議改善。

【火警自動警報設備檢查表】

- ✓ 1. 火警總機預備電池故障，建議改善。
- ✓ 2. 無法火警測試：3迴(東棟1F側)、4迴(南棟舊1F)、7迴(東棟2F左側) 補喇叭。
- ✓ 3. 1F警衛室防護面積不足。
- ✓ 4. 警鈴故障：1F*1，建議改善。✓
- ✓ 5. 警報標示燈故障：1F*1，建議改善 (LED)。
- ✓ 6. 喇叭固定不良：1F*1，建議改善。

【標示設備檢查表】

1. 出口燈故障：2F*1、3F*1，建議改善。
2. 方向燈故障：2F*1，建議改善。

【避難器具檢查表】

- ✓ 1. 緩降機缺操作說明標示牌：2F*1，建議改善。